



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Зеленоградском административном округе города Москвы
Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489, тел.: (495) 944-59-96,
E-mail: zel_fbuz@mail.ru, www.zelsanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

№ 77.42.03.Л.010730.03.22 Дата 30.03.2022

Основание производства экспертизы: Заявление № 22/22.06.009864-6 от 18.03.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 18.03.2022 по 30.03.2022

Место проведения экспертизы: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Пронтеевым Владиславом Александровичем, образование высшее медицинское по специальности "Общая гигиена", сертификат специалиста № 0122180712400 от 07.12.2019 г., регистрационный номер X-17688.

Заказчик (объект надзора): Общество с ограниченной ответственностью "Профметалл" (ИНН:5045053322, ОГРН:1135045000628)

Юридический адрес заказчика: 142840, Россия, Московская область, г.Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75.

Адрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: 142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75.

Исследования проведены: ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96).

Объект экспертизы, исследуемые показатели:

1. Изделия потолочные: образец с полимерным покрытием PUR № 4, ТУ 25.99.29-010-23432759-2022, номер партии: 5144-22 от 22.02.2022. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Профметалл", РОССИЯ, 142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75 (далее образец № 1);

Объем исследований: Санитарно-химические показатели безопасности (Диоктилфталат,

013317

Стирол (этенилбензол), Фенол, Формальдегид, Эпихлоргидрин, Ксилолы (смесь изомеров), Дибутилфталат, Этиленгликоль).

2. Изделия потолочные: образец с полимерным покрытием PVDF № 5, ТУ 25.99.29-010-23432759-2022, номер партии: 1248-22 от 02.03.2022. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Профметалл", РОССИЯ, 142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75 (далее образец № 2);

Объем исследований: Санитарно-химические показатели безопасности (Диоктилфталат, Стирол (этенилбензол), Фенол, Формальдегид, Эпихлоргидрин, Ксилолы (смесь изомеров), Дибутилфталат, Этиленгликоль).

3. Изделия потолочные: образец с полимерным покрытием SP № 3, ТУ 25.99.29-010-23432759-2022, номер партии: 1307-22 от 02.03.2022. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Профметалл", РОССИЯ, 142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75 (далее образец № 3);

Объем исследований: Санитарно-химические показатели безопасности (Диоктилфталат, Стирол (этенилбензол), Фенол, Формальдегид, Эпихлоргидрин, Ксилолы (смесь изомеров), Дибутилфталат, Этиленгликоль).

4. Изделия потолочные: образец с полимерным покрытием ПЭФ № 2, ТУ 25.99.29-010-23432759-2022, номер партии: 9005/2-22 от 01.03.2022. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Профметалл", РОССИЯ, 142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75 (далее образец № 4);

Объем исследований: Санитарно-химические показатели безопасности (Диоктилфталат, Стирол (этенилбензол), Фенол, Формальдегид, Эпихлоргидрин, Ксилолы (смесь изомеров), Дибутилфталат, Этиленгликоль).

5. Изделия потолочные: образец с полимерным покрытием ЭПЭ № 1, ТУ 25.99.29-010-23432759-2022, номер партии: 9005/2-22 от 01.03.2022. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Профметалл", РОССИЯ, 142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75 (далее образец № 5);

Объем исследований: Санитарно-химические показатели безопасности (Диоктилфталат, Стирол (этенилбензол), Фенол, Формальдегид, Эпихлоргидрин, Ксилолы (смесь изомеров), Дибутилфталат, Этиленгликоль).

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений: Пробы отобраны и доставлены заявителем. Образцы (пробы) отобраны (дата, время): 05.03.2022 11:00, начальником отдела качества Мельникова И.Е. образцы (пробы) доставлены в ИЛЦ (дата, время): 17.03.2022 16:20.

Дополнительные сведения:

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались результаты лабораторных исследований, измерений, испытаний: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.

Материалы, представленные на экспертизу: Протокол(ы) лабораторных исследований, измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №№: 42.2598, 42.2600, 42.2601, 42.2602, 42.2603 от 28.03.2022.

Установлено:

По результатам рассмотрения протоколов исследований, испытаний, аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96):

1. Образец № 1 исследован по санитарно-химическим показателям. Результаты по исследованным показателям не имеют отклонений от нормативных значений.
2. Образец № 2 исследован по санитарно-химическим показателям. Результаты по исследованным показателям не имеют отклонений от нормативных значений.
3. Образец № 3 исследован по санитарно-химическим показателям. Результаты по исследованным показателям не имеют отклонений от нормативных значений.
4. Образец № 4 исследован по санитарно-химическим показателям. Результаты по исследованным показателям не имеют отклонений от нормативных значений.
5. Образец № 5 исследован по санитарно-химическим показателям. Результаты по исследованным показателям не имеют отклонений от нормативных значений.

Исследования, испытания, измерения проведены в соответствии с утвержденной областью аккредитации с использованием утвержденных методов и методик, поверенного оборудования/аттестованных средств измерений, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, измерений, являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения.

Заключение:

1. Образец № 1 **соответствует** требованиям приложения 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
2. Образец № 2 **соответствует** требованиям приложения 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
3. Образец № 3 **соответствует** требованиям приложения 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
4. Образец № 4 **соответствует** требованиям приложения 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
5. Образец № 5 **соответствует** требованиям приложения 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.

Экспертное заключение, а также результаты лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, распространяются только на исследованные образцы (пробы). Объем исследований, измерений согласован с Заказчиком. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО г.Москвы не несет ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны заказчика.

В соответствии со ст.42 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу.



Врач по общей гигиене

В.А. Пронтеев

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене

М. В. Тычинин

Заместитель руководителя органа инспекции, главный врач филиала



Л.В. Павлова