



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00102

№ ПС 009513

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Профметалл».
Место нахождения: Московская обл., г.о. Ступино, рп. Михнево. Адрес юридического лица: 142840, РФ, Московская обл., г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, влд. 75. Адрес места осуществления деятельности: 142842, РФ, Московская обл., г. Ступино, с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, влд. 72.
ОГРН: 1135045000628. Телефон: +7 (495) 255-31-31.
Адрес электронной почты: info@profmetall50.ru.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Профметалл».
Место нахождения: Московская обл., г.о. Ступино, рп. Михнево. Адрес юридического лица: 142840, РФ, Московская обл., г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, влд. 75. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142842, РФ, Московская обл., г. Ступино, с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, влд. 72.
ОГРН: 1135045000628. Телефон: +7 (495) 255-31-31.

Орган по сертификации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33. Тел./факс +7 (499) 112-01-93, e-mail info@firelab.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ31, действует до 10.06.2025.

Подтверждает, что продукция

Конструкция покрытия стальная без утеплителя (см. Приложение на 1 листе, бланк № 005283), монтаж согласно Техническому регламенту ПМ-ПЛК-2024-1 «Стальные стеновые и кровельные конструкции без утеплителя. Технические условия, требования к монтажу и оценка пределов огнестойкости».
Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
25.11.23.119
Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Соответствует требованиям

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность»: предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м² (без учета собственного веса) составляет RE 15, класс пожарной опасности K0(15).

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протоколы испытаний № ССБК 0179/СК, № ССБК 0181/СК, № ССБК 0183/СК от 05.08.2024 испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28.

Представленные документы

Технический регламент ПМ-ПЛК-2024-1, рабочая документация ПМ-ПИ-10-2024-КМД, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), рег. 22.0583.026 от 21.04.2022, ОС Ассоциация по сертификации «Русский регистр», рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.08.2024 по 06.08.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н00102

№ ПС 005283

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
25.11.23.119	Конструкция покрытия стальная без утеплителя, состоящая из прогонов не менее 24П (ГОСТ 8240-97; класс прочности не менее С245; шаг продольных швеллеров не более 1067 мм) и настила из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов (высота гофры не менее 44 мм, толщина стали не менее 0,8 мм), скрепленных саморезами с шайбой диаметром не менее 5,5мм.	Монтаж согласно Техническому регламенту ПМ-ПЛК-2024-1 «Стальные стеновые и кровельные конструкции без утеплителя. Технические условия, требования к монтажу и оценка пределов огнестойкости».

005283

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская

