



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00103

№ ПС 009514

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Профметалл».
Место нахождения: Московская обл., г.о. Ступино, рп. Михнево. Адрес юридического лица: 142840, РФ, Московская обл., г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, влд. 75. Адрес места осуществления деятельности: 142842, РФ, Московская обл., г. Ступино, с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, влд. 72.
ОГРН: 1135045000628. Телефон: +7 (495) 255-31-31.
Адрес электронной почты: info@profmetall50.ru.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Профметалл».
Место нахождения: Московская обл., г.о. Ступино, рп. Михнево. Адрес юридического лица: 142840, РФ, Московская обл., г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, влд. 75. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142842, РФ, Московская обл., г. Ступино, с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, влд. 72.
ОГРН: 1135045000628. Телефон: +7 (495) 255-31-31.

Орган по сертификации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33. Тел./факс +7 (499) 112-01-93, e-mail info@firelab.su.
Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ31, действует до 10.06.2025.

Подтверждает, что продукция

Конструкция стены несущей стальная без утеплителя (см. Приложение на 1 листе, бланк № 006192), монтаж согласно Техническому регламенту ПМ-ПЛК-2024-1 «Стальные стеновые и кровельные конструкции без утеплителя. Технические условия, требования к монтажу и оценка пределов огнестойкости». Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
25.11.23.119
Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Соответствует требованиям

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность»: предел огнестойкости составляет Е 15, класс пожарной опасности К0(15).

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протоколы испытаний № ССБК 0180/СК, № ССБК 0182/СК, № ССБК 0184/СК от 05.08.2024, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28.

Представленные документы

Технический регламент ПМ-ПЛК-2024-1, рабочая документация ПМ-ПИ-10-2024-КМД, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), рег. 22.0583.026 от 21.04.2022, ОС Ассоциация по сертификации «Русский регистр», рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.08.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н00103

№ ПС 006192

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
25.11.23.119 -----	Конструкция стены несущей стальная без утеплителя, состоящая из прогонов (трубы ПК по ГОСТ 32931-2015 размером не менее 160x160x8,0 мм; класс прочности не менее С245; шаг не более 3160 мм) и настила из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов (высота гофры не менее 44 мм, толщина стали не менее 0,8 мм), скрепленных саморезами с шайбой диаметром не менее 5,5мм.	Монтаж согласно Техническому регламенту ПМ-ПЛК-2024-1 «Стальные стеновые и кровельные конструкции без утеплителя. Технические условия, требования к монтажу и оценка пределов огнестойкости».

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская

